

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM  
VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”

**BẢN TIN TUẦN 3 THÁNG 7**  
**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 15/7 - 21/7/2023**



Ranh giới hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM  
VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

**Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”**

**BẢN TIN TUẦN 3 THÁNG 7  
DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 15/7 - 21/7/2023**

CƠ QUAN THỰC HIỆN  
CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

*Th.S Vũ Quốc Chính*

**Thông tin chung**

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023” do Tổng cục Thủy lợi quản lý, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện năm 2023. Các nội dung chính nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023 gồm: (i) Lấy mẫu quan trắc chất lượng nước 9 đợt tại 15 vị trí vào các tháng 2, 3, 4, 7 (2 đợt/ tháng) và 8 (1 đợt); (ii) Dự báo chất lượng nước theo tuần tại các vị trí lấy mẫu quan trắc các chỉ tiêu DO, BOD<sub>5</sub> và NH<sub>4</sub><sup>+</sup>. Kết quả quan trắc và dự báo được xây dựng thành các bản tin, đưa lên websites của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ <https://chatluongnuoc.tongcucthuyloi.gov.vn> và gửi cho các địa phương vùng dự án.

Bản tin tuần 3 tháng 7 là kết quả dự báo các thông số DO, BOD<sub>5</sub> và NH<sub>4</sub><sup>+</sup> từ ngày 15/7 - 21/7/2023.

**Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023**

**BẢN TIN TUẦN 3 THÁNG 7**  
**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 15/7 - 21/7/2023**

1. Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”.
2. Ngày dự báo: 14/7/2023
3. Ngày cung cấp thông tin: 14/7/2023
4. Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
5. Người cung cấp thông tin: **Th.S Vũ Quốc Chính**
6. Đơn vị nhận thông tin: Các đơn vị quản lý sử dụng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải
7. Vị trí dự báo và lấy mẫu quan trắc: 15 vị trí (**bảng 1**)

**Bảng 1. Vị trí dự chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải năm 2023**

<i>TT</i>	<i>KH mẫu</i>	<i>Vị trí lấy mẫu</i>	<i>Địa điểm</i>	<i>Tọa độ</i>	<i>Mục đích</i>
1	BHH 1	Cống Xuân Quan	Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 58'19,3" E105 <sup>0</sup> 55'10,7"	Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH
2	BHH2	Cống Xuân Thụy	Kiên Ky, Gia Lâm, Hà Nội	N20 <sup>0</sup> 58'13,7" E105 <sup>0</sup> 56'58,1"	Kiểm tra nước sông Cầu Bậy trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm.
3	BHH3	Cầu Như Quỳnh	TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 59'05,5" E105 <sup>0</sup> 58'48,2"	Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh - qua TB Như Quỳnh) bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang
4	BHH4	Cống Kênh Cầu	Đông Than, Yên Mỹ, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 55'40,7" E106 <sup>0</sup> 00'29,0"	Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo


Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023

TT	KH mẫu	Vị trí lấy mẫu	Địa điểm	Tọa độ	Mục đích
5	BHH5	Cổng Ngọc Đà	Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 58'58,2" E105 <sup>0</sup> 58'38,7"	Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ.
6	BHH6	Cổng Ngọc Lâm	Xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 55'44,1" E106 <sup>0</sup> 19'20,7"	Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).
7	BHH7	Cổng Phần Hà	Xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 52'25,1" E106 <sup>0</sup> 05'21,3"	Kiểm tra nước kênh Hồ Chí Minh trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).
8	BHH8	Cổng Bá Thủy	Trùng Khánh, Gia Lộc, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 58'27,8" E106 <sup>0</sup> 14'36,1"	Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
9	BHH9	Cổng Bình Lâu	P. Tân Bình, TP Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 55'44,1" E106 <sup>0</sup> 19'20,7"	Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn.
10	BHH10	Cổng Cầu Cát	P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 53'35,12" E106 <sup>0</sup> 08'2,36"	Kiểm tra nước tiêu của TP. Hải Dương vào hệ thống
11	BHH11	Cổng An Thổ	Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 44'58,0" E106 <sup>0</sup> 28'18,5"	Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu toàn bộ hệ thống ra sông Luộc.
12	BHH12	Cổng Cầu Xe	Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 46'39,1" E106 <sup>0</sup> 27'46,6"	Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình.
13	BHH13	Cổng Lực	Minh Châu, Khoái	N20 <sup>0</sup> 54'57,3" E106 <sup>0</sup> 01'40,0"	Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Điện Biên

Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023

TT	KH mẫu	Vị trí lấy mẫu	Địa điểm	Tọa độ	Mục đích
		Điền	Châu, Hưng Yên		
14	BHH14	Cống Bằng Ngang	TT. Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 44'43,6" E106 <sup>0</sup> 03'45,3"	Kiểm tra nước sông Điện Biên cấp cho SXNN và NTTS các xã phía Bắc huyện Kim Động, phía nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN.
15	BHH15	Cống Neo	Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 46'54,9" E106 <sup>0</sup> 14'39,7"	Kiểm tra nước sông Cửu An trước khi chảy vào địa giới tỉnh Hải Dương. Bị ảnh hưởng của nước tiêu tỉnh Hưng Yên.

8. Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc và dự báo:



## I. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 15/7 - 21/7/2023

### 1.1. Thông tin chung

#### a) Đặc điểm khí tượng, thủy văn và nguồn nước

Theo bản tin dự báo nguồn nước, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn và nguồn

nước trong kỳ dự báo như sau:

- Chế độ mưa: Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời kỳ từ ngày 15-21/7/2023 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm);

- Cũng theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, mực nước ở trạm Hà Nội biến đổi chậm xu thế lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều, mực nước dao động trong khoảng từ 1,0 – 1,5m. Trong thời gian dự báo, mực nước tại thượng lưu cống Xuân Quan có xu thế tiếp tục giảm so với đợt trước do không có lượng nước bổ sung từ thượng nguồn (do mưa) nên mực nước thượng lưu sẽ thấp hơn mực nước thiết kế (1,85m).

#### b) Tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản

Các địa phương trong vùng dự án đang trong giai đoạn tưới dưỡng cho lúa đông xuân.

#### c) Tình hình vận hành công trình thủy lợi


Thời kỳ dự báo vào giai đoạn cấp nước tưới dưỡng vụ Mùa. Quy trình vận hành các công trình như sau:

- Điều tiết, giữ mực nước hạ lưu cống Xuân Quan từ +1,80m đến 2,20m;
- Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Kênh Cầu từ +1,60m đến +2,00m;
- Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Bá Thủy từ +1,20m đến +1,50m;
- Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Neo từ +1,10m đến +1,40m;
- Điều tiết, giữ mực nước thượng lưu cống Cầu Xe, An Thổ: từ +0,80m đến +1,00m hoặc cạn tháo;

- Âu thuyền Cầu Cát: Phục vụ giao thông thủy hoặc kết hợp lấy nước ngược.

## 1.2. Kết quả dự báo chất lượng nước

### a) Dự báo thông số DO



Biểu đồ dự báo DO

- 4/15 vị trí có hàm lượng DO trung bình đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 là Cống Xuân Quan, Bằng Ngang, Cầu Xe và An Thổ;

- 6/15 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình < 3 mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Cống Bình Lâu và Cống Cầu Cát.


**Bảng 2: Kết quả dự báo thông số DO tại các vị trí quan trắc**

TT	KH	Vị trí	Ngày dự báo							Trung bình
			15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	
1	BHH1	Công Xuân Quan	5,09	5,04	5,07	5,07	5,42	5,23	5,11	5,15
2	BHH2	Công Xuân Thủy	1,60	1,68	1,77	1,83	1,81	1,77	1,82	1,76
3	BHH3	Cầu Như Quỳnh	2,98	2,98	2,99	3,01	3,03	3,04	3,02	3,01
4	BHH4	Công Kênh Cầu	1,79	1,74	1,70	1,68	1,66	1,66	1,66	1,70
5	BHH5	Công Ngọc Đà	1,61	1,63	1,66	1,69	1,71	1,72	1,73	1,68
6	BHH6	Công Ngọc Lâm	3,14	3,16	3,20	3,25	3,30	3,34	3,37	3,25
7	BHH7	Công Phần Hà	3,41	3,47	3,52	3,56	3,58	3,58	3,58	3,53
8	BHH8	Công Bá Thủy	4,00	3,98	3,94	3,86	3,79	3,72	3,58	3,84
9	BHH9	Công Bình Lâu	2,32	2,35	2,39	2,43	2,47	2,50	2,52	2,42
10	BHH10	Công Cầu Cát	2,30	2,55	2,82	3,02	3,10	3,01	2,79	2,80
11	BHH11	Công An Thổ	4,35	4,27	4,22	4,20	4,24	4,34	4,39	4,29
12	BHH12	Công Cầu Xe	4,59	4,47	4,20	3,99	4,00	4,28	4,61	4,31
13	BHH13	Công Lực Điền	3,82	3,85	3,89	3,93	3,98	4,02	4,07	3,94
14	BHH14	Công Bằng Ngang	4,48	4,43	4,35	4,31	4,33	4,31	4,15	4,34
15	BHH15	Công Neo	3,59	3,56	3,55	3,57	3,60	3,63	3,66	3,59
<b>QCVN 08-MT:2015 cột B1</b>			<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>



Bản đồ dự báo DO

b) Dự báo thông số BOD<sub>5</sub>




Biểu đồ dự báo BOD<sub>5</sub>

- 5/15 vị trí có hàm lượng BOD<sub>5</sub> trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1 là Xuân Quan, Bá Thủy, Cầu Cát, An Thổ và Cầu Xe.

- 10/15 vị trí có hàm lượng BOD<sub>5</sub> trung bình vượt QCVN từ 1,32 đến 2,79 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm là Xuân Thụy, Như Quỳnh, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà, Bình Lâu, Lực Điền, Bằng Ngang và Cống Neo


**Bảng 3: Kết quả dự báo thông số BOD<sub>5</sub> tại các vị trí quan trắc**

TT	KH	Vị trí	Ngày dự báo							Trung bình
			15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	
1	BHH1	Cống Xuân Quan	8,9	10,5	12,3	13,5	13,6	13,3	12,6	12,1
2	BHH2	Cống Xuân Thụy	36,0	33,1	32,3	34,8	39,4	41,9	41,8	37,1
3	BHH3	Cầu Như Quỳnh	28,5	28,5	28,1	27,6	27,2	26,6	25,8	27,5
4	BHH4	Cống Kênh Cầu	33,3	33,0	32,6	32,2	32,0	32,0	32,0	32,4
5	BHH5	Cống Ngọc Đà	26,5	25,4	24,9	24,2	22,7	20,6	19,0	23,4
6	BHH6	Cống Ngọc Lâm	25,6	25,6	25,6	25,6	25,7	25,7	25,8	25,7
7	BHH7	Cống Phần Hà	26,3	26,2	26,3	26,3	26,5	26,7	26,9	26,4
8	BHH8	Cống Bá Thủy	13,9	13,8	13,7	13,7	13,9	14,0	13,8	13,8
9	BHH9	Cống Bình Lâu	28,3	28,2	28,1	28,3	28,9	31,3	33,2	29,5
10	BHH10	Cống Cầu Cát	13,5	13,8	14,1	14,3	14,3	14,3	14,2	14,1
11	BHH11	Cống An Thổ	12,8	13,0	13,3	13,5	13,7	13,6	13,0	13,3
12	BHH12	Cống Cầu Xe	9,7	10,0	10,5	11,1	11,8	12,1	11,8	11,0
13	BHH13	Cống Lực Điền	22,2	22,0	21,9	21,8	21,8	21,9	22,0	21,9
14	BHH14	Cống Bằng Ngang	21,1	21,0	20,8	20,7	20,5	20,3	20,1	20,6
15	BHH15	Cống Neo	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
<b>QCVN 08-MT:2015 cột B1</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>



Bản đồ dự báo BOD<sub>5</sub>

c) Dự báo thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup>



Biểu đồ dự báo NH<sub>4</sub><sup>+</sup>

- 3/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là Cống Xuân Quan, An Thổ và Cầu Xe;

- 4/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 10,2 – 20,7 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng là cống Xuân Thụy, Như Quỳnh, Ngọc Đà, Bình Lâu;

- 2/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 5,8 – 7,8 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng là Cống Kênh Cầu và Cống Phần Hà;

- 6/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 1,5 – 4,9 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm là Cống Ngọc Lâm, Cống Bá Thủy, Cống Cầu Cát, Cống Lực Điền, Cống Bằng Ngang và Cống Neo.

**Bảng 4: Kết quả dự báo thông số  $NH_4^+$  tại các vị trí quan trắc**

T T	KH	Vị trí	Ngày dự báo							Trung bình
			15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	
1	BHH1	Cống Xuân Quan	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	BHH2	Cống Xuân Thụy	14,8	14,4	10,8	14,8	14,8	12,4	18,6	14,4
3	BHH3	Cầu Như Quỳnh	9,2	9,2	8,8	8,2	7,9	8,1	8,9	8,6
4	BHH4	Cống Kênh Cầu	8,1	8,0	7,9	7,7	7,5	7,3	7,4	4,4
5	BHH5	Cống Ngọc Đà	12,0	11,4	15,2	11,0	14,4	14,6	13,6	13,2
6	BHH6	Cống Ngọc Lâm	2,7	2,8	2,9	3,1	3,4	3,9	4,4	3,3
7	BHH7	Cống Phần Hà	7,0	6,5	6,5	5,5	5,0	4,0	3,5	5,4
8	BHH8	Cống Bá Thủy	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,3	2,4
9	BHH9	Cống Bình Lâu	12,2	12,2	12,3	12,5	13,2	15,6	17,3	13,6
10	BHH10	Cống Cầu Cát	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,5	1,4	1,7
11	BHH11	Cống An Thổ	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	0,7
12	BHH12	Cống Cầu Xe	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6
13	BHH13	Cống Lực Điền	3,3	3,3	3,3	3,3	3,0	3,0	2,7	3,1
14	BHH14	Cống Bằng Ngang	4,0	4,0	3,8	3,8	3,7	3,5	3,5	3,7
15	BHH15	Cống Neo	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>QCVN 08-MT:2015 cột B1</b>			<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>



Bản đồ dự báo  $NH_4^+$

## II. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

i) Những vị trí ô nhiễm cần được chú ý khi điều hành lấy nước

- Về thông số DO: 6/15 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình  $< 3$  mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Cống Bình Lâu và Cống Cầu Cát;

- Về thông số BOD<sub>5</sub>: 10/15 vị trí có hàm lượng BOD<sub>5</sub> trung bình vượt QCVN từ 1,32 đến 2,79 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm: Xuân Thụy, Như Quỳnh, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà, Bình Lâu, Lược Điền, Bằng Ngang và Cống Neo;

- Về thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup>: 4/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 10,2 – 20,7 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng là cống Xuân Thụy, Như Quỳnh, Ngọc Đà, Bình Lâu; 2/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 5,8 – 7,8 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng là Cống Kênh Cầu và Cống Phần Hà; 6/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 1,5 – 4,9 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm là Cống Ngọc Lâm, Cống Bá Thủy, Cống Cầu Cát, Cống Lược Điền, Cống Bằng Ngang và Cống Neo.

Có thể thấy, tình trạng xả thải vào nguồn nước mặt trong hệ thống có diễn biến phức tạp, nên gây ô nhiễm cục bộ tại một số vị trí như Cống Xuân Thụy, Như Quỳnh, Ngọc Đà và Bình Lâu.

ii) Về vận hành tưới tiêu

Tiếp tục vận hành công trình để tăng cường lấy nước trong thời gian dự báo, nếu điều kiện nguồn nước cho phép để cấp đủ nước cho các phân diện tích chưa đủ nước, đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương. Cụ thể công tác vận hành tưới tiêu đối với các công trình chính như sau:

- Tại cống Xuân Quan, mực nước sông Hồng thấp hơn mực nước thiết kế và tại một số thời điểm trong ngày mực nước thượng lưu thấp hơn so với mực nước trong hệ thống nên đóng cống Xuân Quan để giữ nước trong hệ thống.

- Hai cống Cầu Xe và An Thổ có thể tranh thủ để lấy nước ngược (nếu mực nước hạ lưu cao hơn thượng lưu) để cấp nước cho hệ thống. Các ngày còn lại phải đóng cống để giữ nước hoặc mở cống tiêu nước đê trong trường hợp nước bị ô nhiễm nặng.

- Các đơn vị quản lý cống Xuân Thụy, Ngọc Đà và Bình Lâu có nhu cầu xả nước cần liên hệ với Công ty Bắc Hưng Hải để có phương án tiêu nước thải và thông báo cho các địa phương để hạn chế lấy nước vào thời điểm mở các cống nêu trên.

- Các đơn vị khai thác CTTL cần kiểm tra để phát hiện trường hợp các doanh nghiệp lợi dụng thời điểm hệ thống mở cống lấy nước để xả thải.