

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM  
VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”

**BẢN TIN TUẦN 4 THÁNG 7**  
**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 22/7 - 31/7/2023**



*Ranh giới hệ thống Bắc Hưng Hải*

**Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023**

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM  
VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

**Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”**

**BẢN TIN TUẦN 4 THÁNG 7  
DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 22/7 - 31/7/2023**

CƠ QUAN THỰC HIỆN  
CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

*Th.S Vũ Quốc Chính*

**Thông tin chung**

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023” do Tổng cục Thủy lợi quản lý, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện năm 2023. Các nội dung chính nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023 gồm: (i) Lấy mẫu quan trắc chất lượng nước 9 đợt tại 15 vị trí vào các tháng 2, 3, 4, 7 (2 đợt/ tháng) và 8 (1 đợt); (ii) Dự báo chất lượng nước theo tuần tại các vị trí lấy mẫu quan trắc các chỉ tiêu DO, BOD<sub>5</sub> và NH<sub>4</sub><sup>+</sup>. Kết quả quan trắc và dự báo được xây dựng thành các bản tin, đưa lên websites của Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ <https://chatluongnuoc.tongcucthuyloi.gov.vn> và gửi cho các địa phương vùng dự án.

Bản tin tuần 4 tháng 7 là kết quả dự báo các thông số DO, BOD<sub>5</sub> và NH<sub>4</sub><sup>+</sup> từ ngày 22/7 - 31/7/2023.

**Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023**

**BẢN TIN TUẦN 4 THÁNG 7**  
**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 22/7 - 31/7/2023**

1. Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023”.
2. Ngày dự báo: 21/7/2023
3. Ngày cung cấp thông tin: 21/7/2023
4. Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
5. Người cung cấp thông tin: **Th.S Vũ Quốc Chính**
6. Đơn vị nhận thông tin: Các đơn vị quản lý sử dụng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải
7. Vị trí dự báo và lấy mẫu quan trắc: 15 vị trí (**bảng 1**)

**Bảng 1. Vị trí dự chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải năm 2023**

<i>TT</i>	<i>KH mẫu</i>	<i>Vị trí lấy mẫu</i>	<i>Địa điểm</i>	<i>Tọa độ</i>	<i>Mục đích</i>
1	BHH 1	Cống Xuân Quan	Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 58'19,3" E105 <sup>0</sup> 55'10,7"	Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH
2	BHH2	Cống Xuân Thụy	Kiên Ky, Gia Lâm, Hà Nội	N20 <sup>0</sup> 58'13,7" E105 <sup>0</sup> 56'58,1"	Kiểm tra nước sông Cầu Bậy trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm.
3	BHH3	Cầu Như Quỳnh	TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 59'05,5" E105 <sup>0</sup> 58'48,2"	Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh - qua TB Như Quỳnh) bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang
4	BHH4	Cống Kênh Cầu	Đông Than, Yên Mỹ, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 55'40,7" E106 <sup>0</sup> 00'29,0"	Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo


Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023

TT	KH mẫu	Vị trí lấy mẫu	Địa điểm	Tọa độ	Mục đích
5	BHH5	Cổng Ngọc Đà	Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 58'58,2" E105 <sup>0</sup> 58'38,7"	Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ.
6	BHH6	Cổng Ngọc Lâm	Xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 55'44,1" E106 <sup>0</sup> 19'20,7"	Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).
7	BHH7	Cổng Phần Hà	Xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 52'25,1" E106 <sup>0</sup> 05'21,3"	Kiểm tra nước kênh Hồ Chí Minh trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).
8	BHH8	Cổng Bá Thủy	Trùng Khánh, Gia Lộc, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 58'27,8" E106 <sup>0</sup> 14'36,1"	Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
9	BHH9	Cổng Bình Lâu	P. Tân Bình, TP Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 55'44,1" E106 <sup>0</sup> 19'20,7"	Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn.
10	BHH10	Cổng Cầu Cát	P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 53'35,12" E106 <sup>0</sup> 08'2,36"	Kiểm tra nước tiêu của TP. Hải Dương vào hệ thống
11	BHH11	Cổng An Thổ	Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 44'58,0" E106 <sup>0</sup> 28'18,5"	Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu toàn bộ hệ thống ra sông Luộc.
12	BHH12	Cổng Cầu Xe	Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 46'39,1" E106 <sup>0</sup> 27'46,6"	Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình.
13	BHH13	Cổng Lực	Minh Châu, Khoái	N20 <sup>0</sup> 54'57,3" E106 <sup>0</sup> 01'40,0"	Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Điện Biên

Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2023

TT	KH mẫu	Vị trí lấy mẫu	Địa điểm	Tọa độ	Mục đích
		Điền	Châu, Hưng Yên		
14	BHH14	Cống Bằng Ngang	TT. Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	N20 <sup>0</sup> 44'43,6" E106 <sup>0</sup> 03'45,3"	Kiểm tra nước sông Điện Biên cấp cho SXNN và NTTS các xã phía Bắc huyện Kim Động, phía nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN.
15	BHH15	Cống Neo	Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương	N20 <sup>0</sup> 46'54,9" E106 <sup>0</sup> 14'39,7"	Kiểm tra nước sông Cửu An trước khi chảy vào địa giới tỉnh Hải Dương. Bị ảnh hưởng của nước tiêu tỉnh Hưng Yên.

8. Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc và dự báo:



## I. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 22/7 - 31/7/2023

### 1.1. Thông tin chung

#### a) Đặc điểm khí tượng, thủy văn và nguồn nước

Theo bản tin dự báo nguồn nước, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn và nguồn

nước trong kỳ dự báo như sau:

- Chế độ mưa: Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời kỳ từ ngày 22-31/7/2023 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to;

- Cũng theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, mực nước ở trạm Hà Nội biến đổi chậm xu thế lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều, mực nước dao động trong khoản từ 1,5 – 2,5m. Trong thời gian dự báo, mực nước tại thượng lưu cống Xuân Quan có xu thế tăng do có có lượng nước bổ sung từ thượng nguồn (do mưa) nên mực nước thượng lưu sẽ cao hơn mực nước thiết kế (1,85m).

**b) Tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản**

Các địa phương trong vùng dự án đang trong giai đoạn tưới dưỡng cho lúa đông xuân.


**c) Tình hình vận hành công trình thủy lợi**

Thời kỳ dự báo nằm trong thời kỳ cấp nước tưới dưỡng vụ Mùa: Tình hình vận hành các cống như sau:

- Xuân Quan: KCHL +1,80 m đến +2,20 m;
- Kênh Cầu: KCTL +1,60 m đến +2,00 m;
- Bá Thủy: KCTL +1,20 m đến +1,50 m;
- Neo: KCTL +1,10 m đến +1,40 m;
- Cầu Xe, An Thổ: KCTL +0,80 m đến +1,00 m hoặc gạn tháo;
- Âu thuyền Cầu Cát: LNN và phục vụ giao thông thủy.

**1.2. Kết quả dự báo chất lượng nước**

**a) Dự báo thông số DO**



Biểu đồ dự báo DO

- 6/15 vị trí có hàm lượng DO trung bình đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 là Cống Xuân Quan, Bằng Ngang, Bá Thủy, Cầu Cát, Cầu Xe và An Thổ;

- 6/15 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình < 3 mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Cống Bình Lâu và Lược Điền.


**Bảng 2: Kết quả dự báo thông số DO tại các vị trí quan trắc**

TT	KH	Vị trí	Ngày dự báo										Trung bình
			22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7	
1	BHH1	Cổng Xuân Quan	5,22	5,50	5,22	5,22	4,20	4,56	4,12	4,53	4,68	4,97	4,82
2	BHH2	Cổng Xuân Thụy	1,75	1,92	2,07	2,09	1,91	1,59	1,40	1,38	1,39	1,41	1,69
3	BHH3	Cầu Như Quỳnh	2,98	2,92	2,88	2,90	2,93	2,96	2,98	2,75	2,87	3,07	2,92
4	BHH4	Cổng Kênh Cầu	2,67	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,70	2,72	2,69
5	BHH5	Cổng Ngọc Đà	1,72	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,72	1,72	1,74	1,76	1,72
6	BHH6	Cổng Ngọc Lâm	3,40	3,40	3,39	3,37	3,34	3,30	3,25	3,20	3,16	3,14	3,29
7	BHH7	Cổng Phần Hà	3,56	3,54	3,51	3,48	3,43	3,36	3,28	3,22	3,17	3,15	3,37
8	BHH8	Cổng Bá Thủy	4,35	4,07	4,03	4,20	4,18	4,49	4,41	4,24	4,13	4,18	4,23
9	BHH9	Cổng Bình Lâu	1,02	1,29	1,25	1,21	1,13	1,00	1,48	1,33	1,27	1,21	1,22
10	BHH10	Cổng Cầu Cát	4,56	4,38	4,24	4,11	4,50	4,40	4,36	4,34	4,35	4,43	4,37
11	BHH11	Cổng An Thổ	5,37	5,37	5,42	5,47	5,53	4,67	4,56	5,19	5,75	5,83	5,32
12	BHH12	Cổng Cầu Xe	4,55	4,52	4,67	4,62	4,82	4,39	4,50	4,66	4,73	4,45	4,59
13	BHH13	Cổng Lực Điền	2,60	2,64	2,66	2,68	2,68	2,68	2,66	2,64	2,64	2,66	2,65
14	BHH14	Bằng Ngang	3,48	3,39	3,37	3,41	3,48	3,57	3,66	3,78	3,90	4,00	3,60
15	BHH15	Cổng Neo	4,49	4,50	4,50	4,49	4,48	4,47	4,45	4,44	4,47	4,53	4,48
<b>QCVN 08-MT:2015 cột B1</b>			<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>	<b>≥ 4</b>



Bản đồ dự báo DO

b) Dự báo thông số BOD<sub>5</sub>




Biểu đồ dự báo BOD<sub>5</sub>

- 6/15 vị trí có hàm lượng BOD<sub>5</sub> trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1 là Xuân Quan, Bá Thủy, Cầu Cát, An Thổ, Cầu Xe và Cống Neo.

- 9/15 vị trí có hàm lượng BOD<sub>5</sub> trung bình vượt QCVN từ 1,13 đến 2,07 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm là Xuân Thụy, Như Quỳnh, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà, Bình Lâu, Lực Điền, Bằng Ngang.


**Bảng 3: Kết quả dự báo thông số BOD<sub>5</sub> tại các vị trí quan trắc**

TT	KH	Vị trí	Ngày dự báo										Trung bình
			22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7	
1	BHH1	Cống Xuân Quan	11,7	11,0	10,6	10,3	10,0	9,6	9,3	9,0	9,0	9,0	9,9
2	BHH2	Cống Xuân Thụy	31,1	30,5	29,1	26,8	24,3	23,0	23,5	25,4	27,7	29,4	27,1
3	BHH3	Cầu Như Quỳnh	24,6	23,1	21,6	20,4	19,8	19,8	20,3	21,1	22,1	23,2	21,6
4	BHH4	Cống Kênh Cầu	19,9	19,8	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3	19,1	19,5
5	BHH5	Cống Ngọc Đà	18,7	19,5	20,7	21,9	23,2	24,2	25,1	25,7	26,0	26,1	23,1
6	BHH6	Cống Ngọc Lâm	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1
7	BHH7	Cống Phần Hà	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,3
8	BHH8	Cống Bá Thủy	9,5	9,6	9,6	9,6	9,8	10,0	10,1	10,2	10,3	10,3	9,9
9	BHH9	Cống Bình Lâu	34,4	35,6	36,3	36,6	36,2	35,1	33,9	32,8	31,8	31,1	34,4
10	BHH10	Cống Cầu Cát	14,1	13,9	13,2	12,0	11,0	10,4	10,1	10,0	9,8	9,6	11,4
11	BHH11	Cống An Thổ	7,8	6,6	6,3	7,0	8,1	8,7	9,1	9,4	9,6	9,8	8,2
12	BHH12	Cống Cầu Xe	8,2	8,1	8,5	9,2	9,8	10,3	10,8	11,2	11,4	11,2	9,9
13	BHH13	Cống Lực Điền	22,1	22,1	22,0	21,8	21,7	21,5	21,2	21,0	20,7	20,4	21,4
14	BHH14	Bằng Ngang	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,8	16,9	17,0	16,9
15	BHH15	Cống Neo	12,8	12,8	12,8	12,7	12,7	12,7	12,8	12,9	13,1	13,2	12,9
<b>QCVN 08-MT:2015 cột B1</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>



Bản đồ dự báo BOD<sub>5</sub>

c) Dự báo thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup>



Biểu đồ dự báo NH<sub>4</sub><sup>+</sup>

- 3/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là Cống Xuân Quan, An Thổ và Cầu Xe;

- 3/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 14,4 – 26,2 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng là cống Xuân Thụy, Ngọc Đà và Bình Lâu;

- 2/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 5,8 – 9,3 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng là Cầu Như Quỳnh và Cống Kênh Cầu;

- 7/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 1,5 – 3,9 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm là Cống Ngọc Lâm, Phần Hà, Bá Thủy, Cầu Cát, Lực Điền, Bằng Ngang và Cống Neo.

**Bảng 4: Kết quả dự báo thông số  $NH_4^+$  tại các vị trí quan trắc**

TT	KH	Vị trí	Ngày dự báo										Trung bình
			22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7	
1	BHH1	Cổng Xuân Quan	0,7	0,8	0,7	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8
2	BHH2	Cổng Xuân Thụy	15,4	21,4	23,6	21,0	16,2	21,8	18,6	16,6	15,2	14,8	18,5
3	BHH3	Cầu Như Quỳnh	6,0	7,0	7,7	8,1	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	7,9
4	BHH4	Cổng Kênh Cầu	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1	4,4
5	BHH5	Cổng Ngọc Đà	13,0	12,6	12,6	12,4	12,6	12,4	11,8	11,0	9,8	8,6	11,7
6	BHH6	Cổng Ngọc Lâm	2,5	2,8	3,0	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1	2,7	3,0
7	BHH7	Cổng Phần Hà	3,0	3,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,6
8	BHH8	Cổng Bá Thủy	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,7
9	BHH9	Cổng Bình Lâu	18,5	19,9	21,2	21,9	21,5	19,9	18,1	16,6	15,4	14,6	18,8
10	BHH10	Cổng Cầu Cát	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,7	2,7	2,5	2,6
11	BHH11	Cổng An Thổ	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	0,7
12	BHH12	Cổng Cầu Xe	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
13	BHH13	Cổng Lực Điền	2,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,1	2,4
14	BHH14	Bằng Ngang	3,4	3,2	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0
15	BHH15	Cổng Neo	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>QCVN 08-MT:2015 cột B1</b>			<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>



Bản đồ dự báo  $NH_4^+$

## II. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

i) Những vị trí ô nhiễm cần được chú ý khi điều hành lấy nước

- Về thông số DO: 6/15 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình  $< 3$  mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Cống Bình Lâu và Lọc Điền;

- Về thông số BOD<sub>5</sub>: 9/15 vị trí có hàm lượng BOD<sub>5</sub> trung bình vượt QCVN từ 1,13 đến 2,07 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm: Xuân Thụy, Như Quỳnh, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà, Bình Lâu, Lọc Điền, Bằng Ngang;

- Về thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup>: 3/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 14,4 – 26,2 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng là cống Xuân Thụy, Ngọc Đà và Bình Lâu; 2/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 5,8 – 9,3 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng là Cầu Như Quỳnh và Cống Kênh Cầu; 7/15 vị trí có thông số NH<sub>4</sub><sup>+</sup> trung bình vượt QCVN từ 1,5 – 3,9 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm là Cống Ngọc Lâm, Phần Hà, Bá Thủy, Cầu Cát, Lọc Điền, Bằng Ngang và Cống Neo.

Có thể thấy, tình trạng xả thải vào nguồn nước mặt trong hệ thống có diễn biến phức tạp, nên gây ô nhiễm cục bộ tại một số vị trí như Cống Xuân Thụy, Ngọc Đà và Bình Lâu.

ii) Về vận hành tưới tiêu

Tiếp tục vận hành công trình để tăng cường lấy nước trong thời gian dự báo, nếu điều kiện nguồn nước cho phép để cấp đủ nước cho các phân diện tích chưa đủ nước, đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương. Cụ thể công tác vận hành tưới tiêu đối với các công trình chính như sau:

- Tại cống Xuân Quan, mực nước sông Hồng thấp hơn mực nước thiết kế và tại một số thời điểm trong ngày mực nước thượng lưu thấp hơn so với mực nước trong hệ thống nên đóng cống Xuân Quan để giữ nước trong hệ thống.

- Hai cống Cầu Xe và An Thổ có thể tranh thủ để lấy nước ngược (nếu mực nước hạ lưu cao hơn thượng lưu) để cấp nước cho hệ thống. Các ngày còn lại phải đóng cống để giữ nước hoặc mở cống tiêu nước đê trong trường hợp nước bị ô nhiễm nặng.

- Các đơn vị quản lý cống Xuân Thụy, Ngọc Đà và Bình Lâu có nhu cầu xả nước cần liên hệ với Công ty Bắc Hưng Hải để có phương án tiêu nước thải và thông báo cho các địa phương để hạn hạn chế lấy nước vào thời điểm mở các cống nêu trên.

- Các đơn vị khai thác CTTL cần kiểm tra để phát hiện trường hợp các doanh nghiệp lợi dụng thời điểm hệ thống mở cống lấy nước để xả thải.